



PRÜFZEUGNIS

Test Certificate

DIN EN 1906:2010-09

Nr. /No. 29-8/11

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

WEKA Willi Kampmann GmbH

D-42553 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

15. Juli/ July 2011

die Anforderungen der DIN EN 1906
meets the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt
for the product

Zimmertürgt. ohne Federunterstützung
mit loseem Drücker Aluminium/
Room door handle without spring and with not fixed
aluminium handle

mit der Artikelnummer
weitere Artikel, siehe Übersichtsmatrix
with the item number
additional product versions, see overview matrix

405/60/611

in der Ausführung
in the version

Rosettengarnitur
Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Benutzungs- kategorie category of use	Prüfzyklen- Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerbe- ständigkeit fireresistance	Sicherheit safety	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion resistance	Einbruch- sicherheit security	Ausführungs- art typ of operation
3	7	-	0	1	4	0	U

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-8/11 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /
oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 29-8/11 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 07. Dezember/ December 2011

R. Ehle
Dipl.-Ing.



Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:
Rainer Ehle, Dipl.- Ing.

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen

