



PIV
 Prüfinstitut
 Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstraße 41
 D - 42551 Velbert
 Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5
 Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69
 eMail: piv.velbert@t-online.de



Prüfzeugnis Nr. 29-8/05
DIN EN 1906
Ausgabe Mai 2002

Der Firma WEKA Willi Kampmann GmbH
 42553 Velbert

wird bescheinigt, daß sie am 10. Juni 2005

die Anforderungen der DIN EN 1906 entsprechend Klassifizierungsschlüssel (nachstehend)

für das Produkt Rosettengarnitur festdrehbar mit Federunterstützung

mit der Artikelnummer 4050/4060
 weitere Artikel Nr. für Griffvarianten 4010, 4600, 1100, 1401

in der Ausführung Rosettengarnitur

erfüllt hat.

Die Klassifizierung nach Abschnitt 4 der DIN EN 1906 ist in den relevanten schriftlichen Unterlagen zu Türdrückergarnituren auf dem Etikett oder auf der Verpackung anzugeben oder durch Kennzeichnung auf dem Produkt oder nach den beiden aufgeführten Verfahrensweisen vorzunehmen.

Klassifizierungsschlüssel entsprechend DIN EN 1906								
Position	1	2	3	4	5	6	7	8
	Benutzungskategorie	Prüfzyklen-Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführungsart
Klasse	3	7	---	0	1	4	0	A

Grundlage und Kennzeichnung Prüfbericht Nr. 29-8/05

Prüfstelle PIV
 Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
 Wallstr. 41
 D-42551 Velbert

42551 Velbert, den 10. August 2005

Verantwortlicher für die Prüfstelle sowie für die korrekte Durchführung der Prüfung.

H.-J. Kirchhoff
 Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.
 Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt.
 Bei Farbkopien muß der Unterschied zum Original dargestellt sein.
 Mißachtung bedeutet Urkundenfälschung.

Institutsleitung:
 Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing.

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen



Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
 Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
 Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Bauproduktengesetz (BauPG)
 RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG 607/ff
 BAU-BG-Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)
 DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle